

Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum

2008-12-15

Mätrapportnr:

200812-P-007

Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=0,9$)

Konstruktion:

Itaab Metalltak, med öppenarea 21%. Hålbild: $\emptyset 1,8\text{mm}$, fyrkantsdelning 3,5mm.

Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd 40mm (=diktan)

Ljudkurva:

