

Mätrapport – Ljudabsorption

Mät datum: 2008-12-15 Mätrapportnr: 200812-P-008

Resultat: Ljudklass A ($\alpha_w=1,0$)

Konstruktion:

Itaab Metalltak, med öppenarea 21%. Hålbild: $\varnothing 1,8\text{mm}$, fyrkantsdelning 3,5mm.

Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m³.

Konstruktionshöjd 200mm

Ljudkurva:

