

# Mätrapport – Ljudabsorption

Mät datum: 2008-12-15      Mätrapportnr: 200812-P-009

## Resultat: Ljudklass A ( $\alpha_w=1,0$ )

### Konstruktion:

Itaab Metalltak, med öppenarea 21%. Hålbild:  $\varnothing 1,8\text{mm}$ , fyrkantsdelning 3,5mm.

Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m<sup>3</sup>.

Konstruktionshöjd 400mm

### Ljudkurva:

